

关于“浦东北路初期雨水调蓄池建设工程” 设计方案公示有关意见的答复

周边居民：

您们好！非常感谢您们对“浦东北路初期雨水调蓄池建设工程”设计方案公示活动的参与。对于反馈的意见，我局进行了认真研究，现答复如下：

一、关于调蓄池选址的意见

为实现改善水质、提高排水系统标准的双重目标，增强抵御灾害性天气和水环境持续改善的能力，新建浦东北路初期雨水调蓄池。根据《上海市中心城雨水调蓄池选址专项规划》，浦东北路初雨调蓄池选址位于洲海路、浦东北路东南角规划绿地内。该选址专项规划2022年1月获上海市人民政府批复（沪府规划〔2022〕20号）。本调蓄池选址严格按相关规划批复实施。

二、关于调蓄池工程环境影响评价的意见

关于环评事项。根据《建设项目环评分类管理名录》，调蓄池类型的项目，不在上海市以及国家规定的环评清单内，同时在前期的方案征询中，环保部门出具的征询回复意见中明确本项目无需办理环评手续。

三、关于调蓄池基坑深度的意见

调蓄池主体基坑开挖深度为12.55m。根据相关规范，本工程深基坑设计方案需经过上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会（上海市基坑工程论证管理信息平台）组织的专家评审、论证。正式施工前施工方案还将通过该技术委员会组织的专家评审、论证，并出具技术论证意见，通过后再行实施。以上均未提及与周边建、构筑物的距离要求。

上海市浦东新区规划和自然资源局



二〇二三年七月七日

受理专用章
(保)