

关于“东高路（浦东北路～莱阳路）改建工程” 设计方案公示有关意见的答复

周边居民：

您们好！非常感谢您们对“东高路（浦东北路～莱阳路）改建工程”设计方案公示活动的参与。对于反馈的意见，我局进行了认真研究，现答复如下：

一、关于东高路断面设计：

根据《外高桥新市镇控制性详细规划》（浦府〔2006〕111号），东高路道路等级为城市支路，本次工程断面设计为：2.0m（人行道）+2.0m（绿化带）+12.0 m（车行道）+2.0m（绿化带）+2.0m（人行道）=20.0m（红线宽度），与现状东高路（莱阳路-张扬北路）衔接并保持一致。同时该项目南、北两侧均为在建住宅项目，现场无条件拓宽道路红线。

二、关于与浦东北路西侧东高路衔接：

根据《关于核定东高路（浦东北路-莱阳路）道路改建工程工程建设规划土地意见书的决定》（沪浦规划资源选预〔2023〕133号），本次工程范围为浦东北路东侧至莱阳路西侧，出入口衔接等问题不在本项目实施范围内。

上海市浦东新区规划和自然资源局

二〇二四年五月十五日

