



31011514031919717955682

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2020〕414号

关于龙阳车站系统雨水总管新建工程 可行性研究报告的批复

上海市浦东新区生态环境局：

你局《关于报送龙阳车站系统雨水总管新建工程可行性研究报告的函》（浦环基建〔2020〕18号）收悉。经研究，现批复如下：

一、为配合龙阳雨水泵站建设，保障防汛排涝安全，根据区域控制性详细规划与排水规划，同意龙阳车站系统雨水总管新建工程可行性研究报告。

二、本项目为沿拟建前程路（白杨路~连波路）、规划连波路（前程路~龙阳雨水泵站）敷设 DN3000-3500 雨水管道，接入拟

建龙阳雨水泵站，长约 674 米；沿规划连波路（龙阳雨水泵站~王家浜）敷设 DN2000 雨水管道作为临时雨水出路，长约 15 米。

三、主要建设内容是：雨水管道新建工程、临时排水工程及相关附属工程。

四、原则同意工可报告提出的总体布置方案，在下阶段工作中，应根据评估意见，结合现状地形、周边环境等因素，优化、细化各单项工程设计方案，处理好与道路、泵站、轨道交通、架空线入地等工程的衔接。

五、本项目工程建设总投资 4137 万元，其中建安费用 3298 万元，其他费用 533 万元，工程预备费 306 万元。所需资金由新区财力安排。

六、本项目建设工期为 3 个月。

七、本项目由你局基建项目和资产管理中心负责实施。

八、请严格按照本批复的内容及投资估算控制初步设计。在报审初步设计时，必须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，加强项目管理，确保项目依法依规有序实施。

特此批复。

附件：

1、龙阳车站系统雨水总管新建工程投资估算表

2、龙阳车站系统雨水总管新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2020年6月30日

抄送：新区政府、财政局、生态环境局、规划资源局、审计局；

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2020年6月30日印发

附件 1:

龙阳车站系统雨水总管新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	3298
1	管道工程	1445
2	顶管井工程	1800
3	临时排水工程	23
4	附属工程	30
二	其他费	533
1	三通一平	33
2	设计前期工作费	33
3	设计费	106
4	施工图预算编制费	11
5	竣工图编制费	8
6	勘察费	26
7	监理费	106
8	建设单位管理费	85
9	交通纠察费	5
10	轨交保护监测费	120
三	工程预备费	306
	合计	4137

附件 2:

龙阳车站系统雨水总管新建工程绩效目标表

项目名称		龙阳车站系统雨水总管新建工程		
项目总投资（万元）		4137 万元		
政府出资（万元）		4137 万元		
总体目标		解决龙阳地区雨水排水出路，保障防汛排涝安全，完善排水设施。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管道长度	674m
		质量指标	管道管径	DN3000-3500
		时效指标	管道使用年限	15 年
		成本指标	项目总投资	4137 万元
	效益指标	社会效益和可 持续影响指标	改善城市水环境 和区域人居环境	改善 183.69 公 顷服务范围内 水环境质量
		生态效益指标	雨水排水能力	可排除 5 年一 遇的暴雨
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%

