



3101153130778142

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改管许〔2025〕11号

关于上海浦东新区龙东大道(川沙路-唐陆公路) 开梯补建消火栓工程上水管道搬迁工程 可能影响石油天然气管道保护的 施工作业申请的批复

上海浦东新区自来水有限公司：

你公司《上海浦东新区龙东大道(川沙路-唐陆公路)开梯补建消火栓工程上水管道搬迁工程》可能影响石油天然气管道保护的施工作业审批申请材料收悉，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，经研究，同意你单位申请（具体审核意见附后）。

特此批复。

附件：可能影响石油天然气管道保护的施工作业审核意见表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025 年 5 月 15 日

附件

可能影响石油天然气管道保护的施工作业审核意见表

沪浦发改管许〔2025〕11 号

申请企业情况			
申请企业 全称	上海浦东新区自来水有限公司	统一社会 信用代码	91310115133500009M
申请特定施工作业情况			
项目名称	上海浦东新区龙东大道(川沙路-唐陆公路)开梯补建消防栓工程上水管道 搬迁工程		
建设地点	龙东大道(川沙路-唐陆公路)		
主要安全 防护措施	1、项目单位在正式开工前应进一步探测、排摸管道位置及埋深，进一步 核实管道的工艺参数及相关信息，确保保护方案的有效性。提前 3 日通 知管道企业进行现场监护，并请管线监护人员现场交底，了解地下管线 等情况。未交底下，不投入施工。 2、施工期间，必须严格按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、 特定施工作业申请表、石油天然气管道企业的技术规范要求和意见以及 其他相关申报材料描述的具体内容施工，管道中心线两侧 5 米范围内采 用人工开挖，严禁机械开挖，施工作业人员应具备管道保护知识，确保 航油管线安全。 3、施工单位应与管道企业保持沟通，听从现场监护人员的监督意见，严 格按照保护方案及安全保护协议进行施工，不得随意变更。当管道出现 紧急情况，应立即停止施工，查明原因，排除隐患，并启动应急预案， 同时上报管道企业和我委等相关单位，待排除隐患，各方确认同意后， 方可重新开工。		
审核 意见	予以行政许可。 请你公司认真落实与上海浦东国际机场航空油料有限公司签署的《管线 保护协议》，做好施工防护，保障管道安全。 有效期 1 年		
抄送	区综合执法局，上海浦东国际机场航空油料有限公司		
备注			

抄送：区综合执法局，上海浦东国际机场航空油料有限公司。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025年5月16日印发
