

# 上海市浦东新区航头镇人民政府

航府〔2021〕88号      签发人：杨弘亮

---

## 关于呈报航头镇福善村等低水压供水管网 改造工程方案的请示

浦东新区生态环境局：

为改善区域供水管网设施状况，提高供水质量，解决群众用水矛盾，拟对我镇部分区域实施低水压供水管网改造工程。项目建成后，将有效改善区域内村民供水水质和水压，控制水资源浪费，提高地区供水安全。

### 一、工程范围

本次改造工程涉及航头镇1处，即“福善村1-11组”，共计新建DN100~DN20给水管13183m，涉及村民一户一表改造户数357户和1家企业用户室外水表改造。

### 二、改造内容

针对工程范围“福善村1-11组”内的给水单元建筑布局、给水情况，工程改造实施内容为废除改造区域内老旧供水管网，新建村室外管和入户管给水系统，新建管沿线相应实施阀门、水表、消火栓等配套工程，同步实施道路修复及院内地坪开挖修复工程。

新建DN100~DN20给水管13183m，改造村民DN20室外水表及井

357 座，企业 DN25 室外水表及井 1 座，DN100 村监测水表及井 1 座。

### 三、工程投资

本工程总投资为 397.40 万元，其中建安费 328.96 万元，其他费用 49.52 万元，预备费 18.92 万元。

### 四、资金来源

本工程总投资由新区财力出资三分之二，供水企业出资三分之一。妥否，请示。

- 附：1. 航头镇福善村等低水压供水管网改造工程项目计划表  
2. 《航头镇福善村等低水压供水管网改造工程施工方案》

浦东新区航头镇人民政府

2021 年 7 月 6 日

---

浦东新区航头镇党政办公室

2021 年 7 月 6 日印发

联系人：朱佳伟

联系电话：13774407762

航头镇福善村等低水压供水管网改造工程项目计划表

| 街镇  | 工程地点       | 工程内容     | 改造后<br>管网口径 | 改造长度<br>(米) | 受益人口<br>(人) | 工程量（万元） |    |        |
|-----|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|----|--------|
|     |            |          |             |             |             | 财力      | 自筹 | 工程量    |
| 航头镇 |            |          |             |             |             |         |    |        |
| 1   | 福善村 1-11 组 | 农村室外管网改造 | DN100~DN20  | 13183       | 1250        | -       | -  | -      |
| 合计  |            |          |             | 13183       | 1250        | -       | -  | 397.40 |

航头镇福善村等低水压供水管网改造工程联系人员名单

| 设计单位            | 职务    | 姓名 | 联系电话        |
|-----------------|-------|----|-------------|
| 上海达望元水务工程设计有限公司 | 总工    | 刘远 | 13817385488 |
|                 | 项目负责人 | 赵杨 | 13641953589 |