

特此公告。

业务管理专用章

备注
新增电梯建筑与北侧建筑（多层二级耐火等级）间距17.37米，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.2.2条规定。本次加梯单体建筑下有地下室，地下室与上部建筑主体范围一致，新增加梯项目主体及结构在地下室范围以外，故对地下室没有影响。

 原有建筑
 加装电梯建筑
 原有绿化拆除区域
 H = 电梯高度
 地下室范围